



UWAGI I ZALECENIA:

TO – Tablica oświetleniowa, obudowa skrzynkowa, II klasa izolacji, stopień ochrony przed czynnikami zewnętrznymi IP44, posadowiona na fundamencie betonowym, wym. [mm] 2x400x600x250

Projektant generalny:	Jolanta Lenkiewicz	Budownictwo Ogólne	Projektant branżowy:	ELEKTROTECHNIK – GROUP BW	Data oprac.	05.2018r.
Obiekt:	ALTANA REKREACYJNA NA DZIAŁCE NR 6639/3, OBRĘB 104 RAKSZAWA	BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ W RAKSZAWIE NA DZIAŁCE NR EWID. GRUNTU 6639/3, OBRĘB 104 RAKSZAWA	Tytuł rysunku:	Schemat i elewacja tablicy oświetlenia TO	Skala:	–
Temat:			Projektował:	mgr inż. Władysław Branas upr. proj. nr PDK/0161/POOE/05	Nr rys.	E-S2/A2